

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА  
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ**  
г. Усть-Лабинск, ул. Монтажная, 6, тел (886135) 2-15-40

х. Свободный  
(место составления акта)

« 07 » октября 2015 г.  
(дата составления акта)

11 часов 00 мин  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 346

**По адресу/адресам:** х. Свободный ул. Кольцевая, 1  
(место проведения проверки)

**На основании:** Распоряжения Заместителя главного государственного инспектора Усть-Лабинского района по пожарному надзору Анпилова А.В. № 346 от 28.09.2015 года  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

**была проведена проверка** плановая / выездная **в отношении:** муниципального  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 31  
муниципального образования Усть-Лабинский район  
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

**Дата и время проведения проверки:**

с 02 по 02 октября 2015 г с 09 ч 00 мин до 10 ч 00 мин Продолжительность 1 час  
с 07 по 07 октября 2015 г с 10 ч 00 мин до 11 ч 00 мин Продолжительность 1 час

**Общая продолжительность проверки:** 02 дня/ 2 часа  
(рабочих дней/часов)

**Акт составлен:** ОНД Усть-Лабинского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):** директор МБОУ ООШ № 31 Василевская Татьяна Григорьевна 28.09. 2015 года в 10 ч 37 мин.

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:** -

**Лицо (а), проводившее проверки:** государственный инспектор Усть-Лабинского района по пожарному надзору старший лейтенант вн службы Литорович Владимир Владимирович

**При проведении проверки присутствовали:** Директор Василевская Татьяна Григорьевна

**В ходе проведения проверки:**

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Отсутствует вывод сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующий этот сигнал организации.	ч. 7 ст.83 Ф3 № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	МБОУ ООШ №31

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов)-
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): сроки предписания № 284/1/1-1 от 12.08.2015г с вышеуказанными нарушениями истекают 05.04.2016 года
- нарушений не выявлено: -

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

подпись проверяющего

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые к акту документы:** Акт проверки № 346 от 07.10.2015 года

**Подписи лиц, проводивших проверку:** Государственный инспектор по пожарному надзору Усть-Лабинского района В.В. Литорович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор МБОУ ООШ № 31 Василевская Татьяна Григорьевна

« 07 » октября 2015 года

(подпись)

**Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:**

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**УНД и ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ**  
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1, тел./факс: (861)2253404  
**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА**  
г. Усть-Лабинск, ул. Монтажная, 6, тел. (86135)21540

**Предписания № 284/1/1-1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению основной общеобразовательной школе № 31 муниципального образования Усть-Лабинский район зарегистрированного по адресу: х. Свободный, ул. Кольцевая, 1.

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Усть-Лабинского района по пожарному надзору Смирнова А.Ю. № 284 от 03 августа 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «04» августа 2015 г. с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., «04» августа 2015 г. с 09 ч. 00 мин. до 11ч. 00мин 12 августа 2015 года проведена внеплановая проверка государственным инспектором Усть-Лабинского района по пожарному надзору Литорович Владимиром Владимировичем Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 31 муниципального образования Усть-Лабинский район зарегистрированного по адресу: х. Свободный, ул. Кольцевая, 1, совместно с И.о директора МБОУ ООШ № 31 Ковнеровой Юлией Владимировной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает ся только выполнении)
1.	Отсутствует вывод сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующий этот сигнал организации.	ч. 7 ст. 83 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года	05.04.2016г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок, является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в вправе обжаловать настоящие предписания в течение пятнадцати дней с даты получения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;  
руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов местного самоуправления;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор  
по пожарному надзору Усть-Лабинского района  
старший лейтенант внутренней службы  
Литорович Владимир Владимирович  
«12» августа 2015 г.



М.Л.П.

Предписание для исполнения получил(а):  
И.о директора МБОУ ООШ № 31  
Ковнерова Юлия Владимировна

«12» августа 2015 г.